

## **Drift Kødby, Ingerslevsgade 56, 1705 København V**

Virksomheden har modtaget risikoaccept fra myndighederne.

Drift Kødby  
Ingerslevsgade 56  
1705 København V

### **Produktion**

Virksomheden er forsyningsvirksomhed for hele Kødbyen. Forsyningen omfatter et centralt køleanlæg, der er baseret på ammoniak.

### **Risiko**

Virksomheden skal opfylde specifikke krav, der stilles til virksomheden af de myndigheder, der fører tilsyn efter bestemmelserne i risikobekendtgørelsen.

Alligevel kan det ikke udelukkes, at der vil kunne forekomme hændelser/risici, som kræver indsats fra Redningsberedskabet og Politiet.

Disse risici kan opdeles i:

Anlægsdele, der kan udgøre en fare for uheld:

- Køleanlæg

Situationer, der kan udgøre en fare for uheld:

- Bygningsbrand
- Udslip af ammoniak i forbindelse med brud på rørføring eller øvrige anlægskomponenter.

Disse hændelser kan medføre forgiftning af personer.

### **Generel alarmering og lokal virksomhedsalarmering**

Alarmering vil forekomme på en eller flere af følgende måder:

- Automatisk brandalarm (ABL anlæg)
- Telefonisk til alarmcentralen 112
- Udslipalarm (kun på dele af anlægget)

Alarmering af naboer

- Kan ske ved centralt udendørs højtaleranlæg.
- Ved telefonisk ringekæde til Kødbyens lejere.
- Øvrige naboer ved hjælp af politiets højtalervogne.
- Udsendelse af beredskabsmeddelelser via radio og tv.

Følgende myndigheder er i henhold til risikobekendtgørelsen involveret i behandlingen af denne virksomhed:

- Københavns Kommune, Center for Miljøbeskyttelse, Njalsgade 13-15, 2300 København S.



Københavns Politi 24. november 2014

