

|   |  |
|---|--|
| <b>Virksomhedens Navn og adresse</b>                            | <b>Ørsted A/S<br/>Studstrup Power Station<br/>Ny Studstrupvej 14,<br/>8541 Skødstrup<br/>Tlf. 99551900</b>   |
| <b>Driftleders navn</b>   | Niels Christian Kjær tlf. 9955 5100  |
| <b>Kolonnevirksomhed</b><br><b>Godkendelse</b>                  | Ja - kolonne 2-virksomhed jf. bekendtgørelse nr. 372 af 25/4-2016<br>Virksomheden er godkendt som kolonne 2 virksomhed.  |
| <b>Aktiviteter på virksomheden</b>                              | Virksomheden er et kraftvarme værk, der producerer el til det overordnede elnet og produktion af fjernvarme til Affald Varme Aarhus fjernvarmenet. I forbindelse røgrøgrensning på værket, er der installeret et DeNO røgrøgrensningsanlæg, der anvender flydende ammoniak.<br>Ved optænding af flis, halm mv. anvendes fuelolie.<br>Ammoniak og fuelolie leveres med lastbil til virksomheden.  |
| <b>Betegnelse for anvendte farlige stoffer</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• UN 1005 – Ammoniak, vandfri</li> <li>• UN 1201 - Fuelolie</li> </ul>  |
| <b>Arten af risiko og evt. følger for befolkningen og miljø</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Udslip af ammoniak</b> – i forbindelse med udslip vil der dannes en gassky og i forbindelse med en brand vil gasskyen kunne danne nitrose gasser, der er giftige ved indånding. Ammoniak danner eksplosive blandinger med luft. I lukkede rum overskrides den øvre antændelsesgrænse let. Fare for eksplosion.</li> <li>• <b>Udslip af fuelolie</b> vil kunne begrænses til virksomhedens område.</li> </ul>   |
| <b>Orientering og underretning af befolkningen</b>              | I tilfælde af større uheld på virksomheden, der kan få konsekvenser for lokalbefolkningen og nabovirksomheder, vil der blive fortaget underretning via sirenevarsling og en beredskabsmeddelelse, hvor af det fremgår, hvad lokal befolkningen skal foretage sig.  |
| <b>Forholdsregler ved større uheld</b>                          | Ved sirenevarsling skal man straks søge inden døre, lukke døre og vinduer og slukke for evt. ventilationsanlæg, lytte til DR, TV” eller se tekst tv.   |
| <b>Driftslederens opgaver ved større uheld</b>                  | Driftslederen eller dennes stedfortræder skal altid ved uheld eller ”nær ved uheld” underrette de relevante myndigheder. Såfremt der er tale om større uheld skal de lokale beredskaber alarmeres via 112.<br><br>Driftslederen eller dennes stedfortræder skal ved større uheld iværksætte den interne beredskabsplan samt underrette nabovirksomheder med henblik på evt. evakuering og hindring af dominoeffekter.  |
| <b>Henvisning til ekstern beredskabsplan</b>                    | Politiet og det lokale beredskab vil håndtere et større uheld på virksomheden jf. retningslinjer for indsatsledelse, hvori der er beskrevet, hvad de forskellige myndigheder skal foretage sig.<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Redde menneskeliv og fare for miljø</li> <li>• Bekæmpe uheldet på virksomheden og begrænse omfanget af uheldet.</li> <li>• Evakuering af medarbejdere, personer på nabovirksomheder og øvrige naboer.</li> <li>• Afspærring af området, således at uvedkommende ikke kan komme ind i området.</li> <li>• Evt. genhusning af evakuerter, såfremt det skønnes nødvendigt.</li> <li>• Løbende Information til berørte personer og lokalbefolkningen.</li> </ul> Østjyllands Politi & Østjyllands Brandvæsens eksterne beredskabsplan <a href="http://www.politi.dk/oestjylland">www.politi.dk/oestjylland</a> |
| <b>Yderligere oplysninger</b>                                   | Berørte myndigheder, der indgår/har indgået (afhængig af, om virksomheden er godkendt eller er under behandling) i myndighedsbehandlingen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aarhus Kommune, Center for miljø og energi</li> <li>• Beredskabsstyrelsen</li> <li>• Østjyllands Brandvæsen</li> <li>• Arbejdstilsynet</li> <li>• Østjyllands Politi.</li> </ul>   |