

Information til offentligheden vedr. risikovirksomhed i Sydøstjyllands Politikreds.

<p>1. Virksomhedens navn og adresse</p>	<p>Shell Havneterminal, Kongensgade 113, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune CVR10373816 P-nummer 1002893194</p>
<p>2. Driftsleders navn</p>	<p>Vagthavende Driftsmester, Shell Raffinaderiet Telefon: 7920 3770</p> <p>Kontaktpersoner hos Shell: HSSE Manager Jesper Schmidt-Hansen, Jesper.schmidt-Hansen@Shell.com Tlf. 7920 3522</p> <p>www.shell.dk/about-us/denmark/refinery.html</p>
<p>3. Kolonnevirksomhed – herunder om virksomheden er godkendt eller under behandling.</p>	<p>Virksomheden er en "kolonne-3-virksomhed" jfr. "Risikobekendtgørelsen", Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 og er som følge deraf underlagt myndighedernes særlige tilsyn og godkendelse.</p> <p>Virksomheden er godkendt.</p>
<p>4. Aktiviteter på virksomheden</p>	<p>Virksomheden udskiber og modtager olie- og gasprodukter gennem anlæggets havnefaciliteter. Produkterne modtages og afsendes fra virksomheden gennem lukkede rørsystemer forbundet med Shell Raffinaderiet. Der findes på virksomheden lagertanke til produkterne.</p> <p>Alle aktiviteter på virksomheden er omfattet af Shell Raffinaderiets drifts- og sikkerhedsprocedurer og Shells interne beredskabsplan.</p>
<p>5. Betegnelse for anvendte farlige stoffer</p>	<p>Betegnelse for anvendte farlige stoffer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UN 3082 - Tung fuelolie / råolie • UN 1965 - Propan og butan gas • UN 1202 - Dieselloolie • UN 1203 - Benzin <p>Yderligere oplysninger findes i Beredskabsstyrelsens kemikalieindsatskort ud fra UN-nummeret – www.kemikalieberedskab.dk</p>
<p>6. Arten af risiko og evt. følger for befolkningen og miljø</p>	<p>Mulige uheldsscenerier:</p> <p>Der er ved indretning af virksomheden i videst muligt omfang taget forholdsregler for at imødegå lækager og uheld ved overførsel af produkterne mellem lagrene og Havneterminalen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udslip af olieprodukter fra tankanlæg samt ved udskibning og import: Udslip af olieprodukter vil blive opsamlet i området ved tanken eller kaj. Den herved opståede miljøforurening kan imødegås ved bl.a. opgravning og fjernelse af den forurenede jord eller bekæmpelse fra vandsiden. • Udslip af butan- og propangas: En gassky eksplosion på Shell Havneterminalen er ikke realistisk på grund af de fysiske rammer på terminalen, og et udslip vil kunne medføre en forpufning eller en stikflammebrand, som kan være voldsom, men som forventes at være ganske kortvarig. • Brand i benzin-, diesel- eller gasolie: Brand i lagertank kan udvikle sig til en længerevarende brand med en del røgudvikling og varmestråling til følge. En brand i et tankanlæg vurderes dog usandsynlig, og det vurderes, at en brand kun vil kunne påvirke et meget begrænset område ind over voldene ved Kastellet.
<p>7. Orientering og underretning af befolkningen</p>	<p>I en afstand af ca. 300 m nord for virksomheden findes bymæssig bebyggelse. Mod syd og øst støder grunden op mod Lillebælt.</p> <p>I tilfælde af større uheld på virksomheden, der kan få konsekvenser for lokalbefolkningen og nabovirksomheder, vil der blive fortaget underretning af befolkningen som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Via politiets patruljer • via en beredskabsmeddelelse • via en sirenevarsling fulgt op af en beredskabsmeddelelse. <p>Når faren er forbi, vil varslingen blive afblæst.</p>

<p>1. Virksomhedens navn og adresse</p>	<p>Shell Havneterminal, Kongensgade 113, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune CVR10373816 P-nummer 1002893194</p>
<p>8. Forholdsregler ved større uheld</p>	<p>Ved udsendelse af beredskabsmeddelelse eller sirenevarsling, skal man straks søge inden døre, lukke døre og vinduer og slukke for evt. ventilationsanlæg og lytte til Danmarks Radio eller TV2, hvor der vil blive givet oplysninger om uheldets art og om, hvordan man i situationen konkret skal forholde sig.</p>
<p>9. Driftslederens opgaver ved større uheld</p>	<p>Såfremt der er tale om større uheld, skal de lokale beredskaber alarmeres via 112. Alarmeringen kan også foregå via automatisk alarmering fra kontrolrummet til Trekantområdets Brandvæsen.</p> <p>Driftslederen eller dennes stedfortræder skal ved større uheld iværksætte den interne beredskabsplan samt underrette evt. nabovirksomheder med henblik på evt. evakuering og for at mindske følgerne af uheldet.</p> <p>Driftslederen eller dennes stedfortræder skal altid ved uheld eller "nær ved uheld" underrette de relevante myndigheder.</p>
<p>10. Henvisning til ekstern beredskabsplan</p>	<p>Sydøstjyllands Politi og Trekantområdets Brandvæsen vil håndtere et større uheld på virksomheden jf. "Retningslinjer for indsatsledelse" udgivet af Beredskabsstyrelsen, hvori der er beskrevet, hvad de forskellige myndigheder skal foretage sig, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redde personer i fare, • Advare, varsle og evt. evakuere truede personer, • Foretage brandslukning i og opsamling af forurenende stoffer og i videst muligt omfang sikre, at udslip ikke ledes til kloakker • Bekæmpe uheldet på virksomheden, • Begrænse omfanget og følgerne af uheldet. • Sikre, at virksomheden har iværksat egne uhedsbegrænsende foranstaltninger, • Løbende information til berørte personer og lokalbefolkningen. <p>Den berørte offentlighed opfordres til at efterkomme indsatsmyndighedernes instrukser og vejledninger i forbindelse med evt. uheld.</p> <p>Sydøstjyllands Politi har udarbejdet en ekstern beredskabsplan for virksomheden, der kan ses på www.politi.dk.</p>
<p>11. Yderligere oplysninger</p>	<p>Disse myndigheder har indgået i myndighedernes sagsbehandling:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beredskabsstyrelsen, Brandforebyggelse, www.brs.dk • Miljøstyrelsen, Virksomheder, www.mst.dk • Arbejdstilsynet, Risikovirksomheder, www.at.dk • Trekantområdets Brandvæsen, www.trekantbrand.dk • Sydøstjyllands Politi, Plan, www.politi.dk/sydoestjylland

Sydøstjyllands Politi,
Beredskab Plan

December 2020